

Nr. Uttrup Vandværk
Gisselhofparken 4
9400 Nørresundby
Arne Larsen



ANALYSEATTEST DRIKKEVAND MIKROFORURENINGER

Vand fra vandværk

Prøve fra sted nr. 9823
9400 Nr. Uttrup Vandværk
851 Aalborg kommune



0000163833

Udtaget afgangshane på VV

Prøven udtaget af: AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby <i>Sendt som brev</i>	LAB nr. 12-10869 Min og Max ifølge Miljøstyrelsen nr. 1024 2011							+/-
	Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udf.	D.L.	Metode/Reference	
Rekvirent: Nr. Uttrup Vandværk Gisselhofparken 4 9400 Nørresundby Arne Larsen <i>Sendt som e-mail</i>	2.4 D	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	HPLC/MS	10%	
	Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	HPLC/MS	15%	
	Bentazon	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	HPLC/MS	10%	
	Dichlorbenil	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	GC/MS	10%	
	Dichlorprop	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	HPLC/MS	10%	
	Diuron	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	HPLC/MS	15%	
	Ethylenthiourea	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
	Glyphosat	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
	Hexazinon	µg/L 0.028	-	0.1	0.010	HPLC/MS	10%	
	MCPA	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	HPLC/MS	15%	
	Mechlorprop	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	HPLC/MS	15%	
	Metribuzin	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	*HPLC-MS	15%	
	Simazin	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	HPLC/MS	10%	
	2,6-DCBA	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
	2.4 diklorph.	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	HPLC/MS	15%	
	2.6 diklorph.	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	HPLC/MS	10%	
	4-CPP	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
	2,6-DCPP	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
Sundhedsstyrelsen Nordjylland Vesterbro 81B, 1. 9100 Aalborg Postboks 1826 <i>Sendt som e-mail</i>	4-nitrophenol	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	*HPLC-MS	15%	
	AMPA	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
	2.6DiClbenzamid	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	HPLC/MS	10%	
	DEDIP-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
	DEH-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
	DE-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	HPLC/MS	15%	
	DE-Terbutylazin	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
	DIP-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	HPLC/MS	15%	
	DIPH-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
	DDAH-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
	HydroxyAtrazin	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	HPLC/MS	15%	
	Hydroxysimazin	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	*HPLC-MS	15%	
	Metribuzin-DADK	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
	Metribuzin-DK	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
	Metribuzin-DA	µg/L under 0.010	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
Intern kode (! 50230 144.15 0.00-0.00	PAKKE TYPE 2639	-	-	-	-	-	-	
	Prøvetagning d.	-	-	-	-	M-0061 DS/ISO 5667	-	
	Udtaget af	LBJ	-	-	-	-	-	

*)
*: Ikke akkrediteret.

+/- angiver eksanderet usikkerhed (2x RSD%)

Der er IKKE fundet resultater udenfor de anførte min og max kravværdier.


Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen

Side 1 af 1